

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2024

THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 11/2024 (TỪ NGÀY 01/11/2024 ĐẾN NGÀY 30/11/2024)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/11/2024	6.63	8.43	0.69	30.53	22.24	1,563	1,456
02/11/2024	6.49	10.48	0.70	30.47	22.29	1,483	1,405
03/11/2024	6.40	10.67	0.73	30.06	23.92	1,210	1,200
04/11/2024	6.26	7.33	0.72	29.12	22.89	1,498	1,401
05/11/2024	6.21	8.09	0.69	20.50	20.79	1,502	1,429
06/11/2024	6.17	8.29	0.68	30.20	21.80	1,528	1,442
07/11/2024	6.84	7.81	0.68	30.50	22.62	1,548	1,446
08/11/2024	6.85	7.23	0.72	29.98	20.14	1,531	1,424
09/11/2024	6.52	8.24	0.74	30.43	21.97	1,573	1,454
10/11/2024	6.40	8.88	0.76	30.57	22.38	1,536	1,444
11/11/2024	6.37	9.82	2.83	30.41	22.64	1,548	1,452
12/11/2024	6.36	7.72	2.17	30.53	22.06	1,513	1,422
13/11/2024	6.30	8.07	1.61	30.34	24.78	1,525	1,463
14/11/2024	6.30	8.80	1.63	30.57	28.12	1,533	1,441
15/11/2024	6.26	9.56	1.66	30.54	25.23	1,567	1,458
16/11/2024	6.45	10.82	1.78	30.69	27.36	1,508	1,428
17/11/2024	6.40	11.58	1.84	30.54	30.30	1,543	1,447
18/11/2024	6.51	9.13	1.94	30.70	27.10	1,545	1,438
19/11/2024	6.39	8.69	1.94	30.59	25.45	1,535	1,467
20/11/2024	6.43	8.22	2.04	30.66	25.73	1,501	1,463
21/11/2024	6.52	9.32	2.11	30.50	24.79	1,575	1,485
22/11/2024	6.68	7.38	2.27	30.34	28.59	1,553	1,425
23/11/2024	6.81	9.16	2.39	30.49	27.18	1,493	1,457
24/11/2024	6.45	9.21	2.48	30.33	29.01	1,611	1,490
25/11/2024	6.57	8.03	2.31	29.68	25.48	1,632	1,455
26/11/2024	6.55	8.11	2.26	29.59	28.17	1,522	1,417
27/11/2024	6.64	9.07	1.74	30.08	28.74	1,493	1,423

28/11/2024	6.90	10.68	1.00	30.28	29.50	1,504	1,404
29/11/2024	6.28	9.69	0.97	29.00	29.18	1,565	1,443
30/11/2024	6.54	10.11	1.00	29.87	30.63	1,582	1,447
Giá trị trung bình Tháng	6.48	8.95	1.50	29.94	25.37	1,527	1,434
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG *Val*
GIÁM ĐỐC

