

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 01/2025 (TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/01/2025)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/01/2025	6.53	8.93	1.93	29.53	28.78	1,522	1,375
02/01/2025	6.52	10.97	0.32	29.72	24.12	1,530	1,449
03/01/2025	6.53	9.10	0.20	29.74	33.76	1,445	1,442
04/01/2025	6.61	9.30	0.64	29.72	25.20	1,617	1,489
05/01/2025	6.64	8.70	1.10	29.57	27.06	1,309	1,337
06/01/2025	6.73	9.35	0.29	29.78	32.50	1,519	1,562
07/01/2025	6.63	10.00	0.78	29.73	33.46	1,500	1,564
08/01/2025	6.65	8.48	1.10	29.73	30.62	1,514	1,571
09/01/2025	6.65	8.94	1.08	29.67	36.14	1,585	1,500
10/01/2025	6.60	9.19	1.10	29.72	37.39	1,532	1,495
11/01/2025	6.59	9.85	1.10	29.63	43.38	1,527	1,442
12/01/2025	6.55	10.91	1.10	29.50	40.40	1,428	1,377
13/01/2025	6.57	13.92	1.11	29.37	34.14	1,525	1,425
14/01/2025	6.69	8.37	1.10	29.43	23.63	1,583	1,508
15/01/2025	6.76	11.78	1.05	29.54	18.84	1,435	1,380
16/01/2025	6.67	11.97	1.04	29.62	21.85	1,505	1,470
17/01/2025	6.75	12.53	1.01	29.61	20.03	1,550	1,462
18/01/2025	6.65	14.21	0.97	29.56	29.33	1,488	1,419
19/01/2025	6.56	10.22	0.95	29.57	31.56	1,408	1,369
20/01/2025	6.57	11.03	1.64	29.39	26.49	1,551	1,476
21/01/2025	6.56	12.62	2.00	29.26	23.07	1,541	1,471
22/01/2025	6.61	10.48	1.95	29.19	21.70	1,558	1,449
23/01/2025	6.60	8.57	2.01	29.27	17.51	1,520	1,445
24/01/2025	6.59	12.06	2.10	29.40	22.29	1,488	1,450
25/01/2025	6.51	13.37	2.40	29.39	24.02	1,418	1,372
26/01/2025	6.60	10.21	2.29	29.34	16.86	1,367	1,386
27/01/2025	6.67	7.93	2.24	29.13	19.99	1,361	1,173

28/01/2025	6.68	10.03	1.93	28.77	10.29	1,041	1,042
29/01/2025	6.67	9.31	1.42	28.19	12.25	519	578
30/01/2025	6.73	8.72	1.14	28.87	11.07	566	531
31/01/2025	6.85	9.47	1.00	27.72	8.20	520	563
Giá trị trung bình Tháng	6.85	10.68	1.34	30.36	26.20	1,432	1,386
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG



LÊ VIỆT HÙNG

