

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 07 năm 2025

THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 06/2025 (TỪ NGÀY 01/06/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _Ra (m3/ngày)
01/06/2025	6.44	3.55	3.16	30.38	30.19	1,811	1,565
02/06/2025	6.54	3.81	3.29	29.50	27.38	1,714	1,713
03/06/2025	6.57	8.78	2.39	29.84	21.16	1,664	1,587
04/06/2025	6.52	10.91	1.73	29.79	16.96	1,678	1,608
05/06/2025	6.48	11.21	1.48	29.97	10.33	1,682	1,610
06/06/2025	6.58	9.37	1.30	30.20	13.29	1,687	1,617
07/06/2025	6.61	10.51	1.18	30.44	16.98	1,670	1,586
08/06/2025	6.57	10.45	1.18	31.06	10.51	1,668	1,592
09/06/2025	6.57	12.65	1.40	30.40	13.13	1,666	1,605
10/06/2025	6.64	16.07	1.47	29.95	18.62	1,670	1,564
11/06/2025	6.74	8.37	1.54	29.62	15.67	1,670	1,592
12/06/2025	6.51	10.47	1.52	29.46	13.48	1,689	1,609
13/06/2025	6.43	8.49	1.39	29.61	13.77	1,844	1,753
14/06/2025	6.46	8.85	1.38	29.87	15.84	1,647	1,578
15/06/2025	6.52	8.89	1.48	30.00	13.43	1,672	1,595
16/06/2025	6.54	8.80	1.35	29.83	12.25	1,640	1,590
17/06/2025	6.51	9.13	1.19	30.08	13.59	1,651	1,568
18/06/2025	6.45	9.40	1.04	30.40	9.43	1,697	1,610
19/06/2025	6.48	9.72	0.98	30.34	14.14	1,663	1,583
20/06/2025	6.50	9.86	0.94	30.26	13.04	1,671	1,511
21/06/2025	6.43	10.62	0.88	30.53	15.25	1,592	1,540
22/06/2025	6.52	9.07	0.90	30.36	7.25	1,599	554
23/06/2025	6.59	10.17	0.92	30.32	13.14	1,736	2,565
24/06/2025	6.49	11.65	0.94	30.25	16.03	1,699	1,608
25/06/2025	6.56	12.20	1.03	30.38	11.11	1,633	1,556
26/06/2025	6.59	11.28	0.99	30.30	24.80	1,632	1,538



27/06/2025	6.48	10.91	1.16	29.49	26.14	1,678	1,590
28/06/2025	6.53	8.32	1.10	30.09	15.05	1,662	1,604
29/06/2025	6.50	7.67	1.79	29.95	15.21	1,676	1,610
30/06/2025	6.45	8.64	2.01	30.10	7.96	1,694	1,614
Giá trị trung bình Tháng	6.53	9.66	1.44	30.09	15.50	1,678.5	1,593.8
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG *th*



LE VIỆT HÙNG

