

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG
KCN MỸ XUÂN BÌ-TIỀN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN BÌ-TIỀN HÙNG THÁNG 09/2025 (TỪ NGÀY 01/09/2025 ĐẾN NGÀY 30/09/2025)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/09/2025	6.85	15.92	2.57	30.17	35.87	1,794	2,533
02/09/2025	6.75	11.02	2.51	29.64	35.63	2,020	1,639
03/09/2025	6.75	8.81	2.59	29.98	28.63	1,675	1,841
04/09/2025	6.80	10.54	2.58	30.03	16.11	1,627	1,636
05/09/2025	6.86	8.56	2.68	30.41	18.63	1,742	1,641
06/09/2025	6.84	10.34	2.63	30.69	18.63	1,615	1,572
07/09/2025	6.89	12.52	2.61	30.57	18.93	1,711	1,682
08/09/2025	6.98	10.49	2.68	30.48	14.18	1,698	1,692
09/09/2025	7.00	9.44	2.76	30.30	11.06	1,586	1,549
10/09/2025	7.10	10.53	2.58	30.45	12.83	1,676	1,601
11/09/2025	7.13	12.35	2.23	30.47	15.26	1,663	1,624
12/09/2025	7.08	10.25	2.44	30.29	15.19	1,647	1,606
13/09/2025	7.12	9.75	2.09	30.48	14.01	1,676	1,590
14/09/2025	7.14	9.12	2.02	30.59	11.99	1,615	1,615
15/09/2025	7.14	12.64	2.03	30.69	15.16	1,793	1,673
16/09/2025	7.08	11.73	2.20	30.41	11.70	1,655	1,624
17/09/2025	7.29	10.10	2.20	30.20	11.45	1,662	1,573
18/09/2025	7.34	9.16	2.02	30.02	8.43	1,626	1,695
19/09/2025	7.27	9.04	2.20	29.99	6.43	1,670	1,618
20/09/2025	7.16	8.70	2.27	29.88	9.92	1,708	1,643
21/09/2025	7.21	8.96	2.30	30.05	14.94	1,634	1,586
22/09/2025	7.23	11.07	2.15	29.83	12.30	1,680	1,653
23/09/2025	7.16	11.66	2.18	29.71	12.05	1,705	1,646
24/09/2025	7.27	11.31	2.18	29.84	14.69	1,679	1,635
25/09/2025	7.30	13.27	2.05	30.12	16.42	1,692	1,664
26/09/2025	7.28	11.43	2.20	30.00	15.72	1,546	1,085
27/09/2025	7.21	11.03	2.18	30.43	24.67	1,720	2,089
28/09/2025	7.29	10.78	2.26	29.69	17.53	1,533	1,544



29/09/2025	7.23	9.44	2.36	29.63	9.21	1,629	1,570
30/09/2025	7.18	8.30	2.44	29.75	13.09	1,627	1,590
Giá trị trung bình Tháng	7.10	10.61	2.34	30.16	16.02	1,676.80	1,656.97
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG



29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

