

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025

**THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 11/2025 (TỪ NGÀY 01/11/2025 ĐẾN NGÀY 30/11/2025)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/11/2025	7.14	10.16	2.41	30.09	23.03	1,655	1,599
02/11/2025	7.21	8.99	2.41	30.00	18.54	1,627	1,611
03/11/2025	7.26	13.23	2.21	30.10	23.87	1,735	1,652
04/11/2025	7.44	8.09	2.18	29.94	17.55	1,668	1,644
05/11/2025	7.46	6.15	2.25	29.28	20.50	1,676	1,632
06/11/2025	7.44	8.40	2.22	29.65	19.63	1,678	1,651
07/11/2025	7.44	10.30	2.31	29.93	26.49	1,690	1,654
08/11/2025	7.49	9.14	2.39	29.97	9.51	1,674	1,655
09/11/2025	7.48	6.64	2.44	30.26	14.05	1,687	1,619
10/11/2025	7.55	9.28	2.42	30.27	14.14	1,583	1,629
11/11/2025	7.39	8.15	2.46	30.49	16.79	1,583	1,604
12/11/2025	7.23	6.24	2.45	29.88	15.52	1,648	1,617
13/11/2025	7.41	7.85	2.46	30.01	16.33	1,649	1,614
14/11/2025	7.34	7.19	2.51	30.02	18.91	1,598	1,564
15/11/2025	7.08	5.50	2.41	29.83	17.25	1,710	1,613
16/11/2025	7.43	5.38	2.52	30.00	19.10	1,581	1,541
17/11/2025	6.88	5.90	2.49	29.85	17.51	1,652	1,616
18/11/2025	6.84	6.14	2.42	29.89	14.54	1,630	1,617
19/11/2025	7.03	5.63	2.22	29.80	13.43	1,640	1,601
20/11/2025	7.07	5.82	1.44	29.83	13.85	1,707	1,604
21/11/2025	6.98	6.08	1.43	29.80	17.14	1,654	1,624
22/11/2025	6.87	6.40	2.01	29.74	26.44	1,680	1,636
23/11/2025	6.97	8.77	2.09	29.87	26.37	1,620	1,580
24/11/2025	7.01	19.25	2.00	30.10	30.05	1,697	1,603
25/11/2025	6.43	7.53	1.87	30.34	17.49	1,648	1,626
26/11/2025	6.51	7.84	1.94	30.11	12.24	1,711	1,606
27/11/2025	6.62	7.73	1.99	29.91	8.21	1,689	1,618
28/11/2025	6.60	6.69	2.04	29.57	9.17	1,592	1,590

29/11/2025	6.51	6.34	2.07	29.50	1.02	1,634	1,613
30/11/2025	6.67	6.61	2.08	29.67	12.07	1,601	1,592
Giá trị trung bình Tháng	7.09	7.91	2.20	29.92	17.02	1,653.23	1,614.17
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG *Th*



GIÁM ĐỐC *Qua*

LÊ VIỆT HÙNG