

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 01/2026 (TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NGÀY 31/01/2026)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _Ra (m3/ngày)
01/01/2026	7.02	9.81	2.37	29.20	9.60	1,518	1,598
02/01/2026	7.00	11.10	2.36	29.19	13.79	1,729	1,567
03/01/2026	7.10	13.59	3.35	29.18	12.81	1,699	1,586
04/01/2026	6.95	8.52	2.28	29.03	13.45	1,548	1,520
05/01/2026	7.07	9.17	2.23	29.01	6.56	1,772	1,622
06/01/2026	7.15	9.30	1.70	29.08	13.36	1,591	1,611
07/01/2026	7.02	8.88	1.92	28.92	21.11	1,609	1,616
08/01/2026	6.97	9.36	2.22	28.77	6.22	1,597	1,600
09/01/2026	6.99	10.76	1.64	28.30	6.67	1,874	2,371
10/01/2026	7.08	10.37	0.49	27.80	4.40	1,573	753
11/01/2026	6.95	10.59	1.36	28.69	10.93	1,733	1,581
12/01/2026	7.02	11.25	1.21	28.84	9.98	1,628	1,575
13/01/2026	7.17	14.84	1.11	28.81	10.66	1,633	1,586
14/01/2026	7.05	13.50	1.18	28.86	11.48	1,678	1,608
15/01/2026	6.99	15.97	1.29	29.04	12.52	1,579	1,585
16/01/2026	7.06	15.79	4.52	28.85	70.49	1,667	1,536
17/01/2026	6.87	12.99	1.09	27.81	24.36	1,648	1,582
18/01/2026	7.10	15.30	1.22	28.67	28.01	1,623	1,557
19/01/2026	7.09	15.31	1.08	28.65	29.46	1,502	1,595
20/01/2026	7.21	14.39	1.00	28.59	30.62	1,585	1,552
21/01/2026	7.20	12.00	1.05	28.55	29.62	1,571	1,544
22/01/2026	7.16	10.46	1.05	28.55	28.54	1,696	1,603
23/01/2026	7.14	9.80	1.08	28.65	28.18	1,974	1,679
24/01/2026	7.18	9.96	1.02	25.56	28.39	1,698	1,643
25/01/2026	7.06	9.96	0.86	28.51	28.50	1,678	1,614
26/01/2026	7.14	12.03	0.88	28.42	25.83	1,657	1,597
27/01/2026	7.21	11.44	0.78	28.46	25.11	1,704	1,644



28/01/2026	7.29	11.69	0.90	28.61	25.51	1,649	1,591
29/01/2026	7.28	13.75	0.95	28.51	26.74	1,662	1,600
30/01/2026	7.24	17.95	1.00	28.47	29.36	1,783	1,716
31/01/2026	7.23	13.90	1.04	28.75	30.06	1,700	1,633
Giá trị trung bình Tháng	7.33	12.46	1.54	29.54	21.74	1,663.16	1,595.65
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

***GHI CHÚ:** Ngày 16/01/2026, Trung tâm nghiên cứu công nghệ và Kiểm định môi trường (EVTC) đã thực hiện Kiểm định - Hiệu chuẩn bổ sung 2 thông số quan trắc nước thải là thông số COD và Amoni (NH4+) của Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiền Hùng định kỳ hàng năm của năm 2025 theo Thông tư 10/2021/BTNMT do thiết bị được thay thế mới (Hãng sản xuất: Winmore - Trung Quốc).

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG

GIÁM ĐỐC



LÊ VIỆT HÙNG

