

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRÁC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 03/2026 (TỪ NGÀY 01/03/2026 ĐẾN NGÀY 31/03/2026)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/03/2026	6.42	4.93	0.86	30.04	27.27	956	1,132
02/03/2026	6.52	4.21	0.82	30.29	27.10	946	909
03/03/2026	6.52	7.63	0.88	30.78	27.58	1,197	1,225
04/03/2026	6.59	4.98	1.07	30.43	30.84	1,575	1,474
05/03/2026	6.67	9.27	1.13	30.33	30.75	2,101	1,572
06/03/2026	6.71	12.11	1.16	30.61	29.42	1,408	1,897
07/03/2026	6.82	4.92	1.09	30.07	30.39	1,582	1,587
08/03/2026	6.68	4.48	1.04	29.93	26.70	1,406	1,394
09/03/2026	6.55	5.09	0.94	29.73	24.40	1,723	1,561
10/03/2026	6.78	7.39	0.93	29.85	22.57	1,679	1,581
11/03/2026	6.91	11.76	0.98	29.78	21.19	1,568	1,581
12/03/2026	6.77	9.86	1.04	30.06	20.04	1,630	1,510
13/03/2026	6.78	10.06	1.10	29.90	16.64	1,517	1,551
14/03/2026	6.59	12.56	1.13	29.93	13.12	1,668	1,538
15/03/2026	6.50	6.49	1.07	29.99	12.67	1,440	1,541
16/03/2026	6.38	4.76	0.96	29.60	11.64	1,643	1,588
17/03/2026	6.52	9.00	0.96	29.73	10.17	1,628	1,564
18/03/2026	6.41	6.64	0.98	29.69	8.10	1,455	1,495
19/03/2026	6.69	7.39	1.05	29.95	7.35	1,617	1,540
20/03/2026	7.11	6.40	1.05	29.65	6.32	1,537	1,537
21/03/2026	6.96	6.76	1.03	29.86	11.57	1,547	1,472
22/03/2026	6.60	7.35	1.44	30.22	14.37	1,190	1,645
23/03/2026	6.53	4.34	1.32	29.34	20.26	1,521	1,586
24/03/2026	6.77	5.17	1.23	29.84	14.55	1,559	1,623
25/03/2026	6.95	8.12	1.27	30.40	10.08	1,598	1,593
26/03/2026	6.94	9.16	1.30	30.27	7.64	1,589	1,609
27/03/2026	6.77	7.51	1.37	30.40	4.79	1,598	1,651
28/03/2026	6.70	7.84	1.36	30.42	3.52	1,606	1,629



29/03/2026	6.62	7.04	1.39	30.24	7.36	978	997
30/03/2026	6.70	10.03	1.36	30.39	5.69	1,649	1,653
31/03/2026	6.49	5.45	1.31	30.43	0.95	1,479	1,500
Giá trị trung bình Tháng	7.39	8.17	1.24	33.29	18.04	1,502.90	1,507.58
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG
GIÁM ĐỐC**



LÊ VIỆT HÙNG

