

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 04/2026 (TỪ NGÀY 01/04/2026 ĐẾN NGÀY 30/04/2026)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/04/2026	6.41	4.32	1.43	30.45	20.63	896	1,031
02/04/2026	6.38	3.34	1.49	31.04	31.72	1,067	1,001
03/04/2026	7.04	5.38	1.55	30.96	34.23	1,808	1,081
04/04/2026	6.66	7.84	1.57	31.06	33.23	1,808	1,726
05/04/2026	6.61	7.31	1.54	30.83	41.63	1,220	1,410
06/04/2026	6.71	3.92	1.29	30.60	37.76	1,656	1,763
07/04/2026	6.80	4.09	1.58	30.46	49.15	1,516	1,589
08/04/2026	6.80	6.79	1.19	30.81	34.00	1,482	1,499
09/04/2026	6.92	4.47	1.22	30.44	45.94	1,468	1,496
10/04/2026	6.72	4.71	1.23	31.02	50.94	1,500	1,496
11/04/2026	6.75	7.13	1.25	30.96	50.84	1,430	1,443
12/04/2026	6.82	15.32	1.22	30.98	50.64	1,014	1,073
13/04/2026	6.99	3.89	1.20	30.99	51.30	1,574	1,598
14/04/2026	6.97	4.64	1.21	31.49	50.95	1,625	1,616
15/04/2026	6.94	8.14	1.26	31.33	48.96	1,542	1,615
16/04/2026	6.94	4.24	1.22	31.15	46.26	1,647	1,611
17/04/2026	6.93	4.66	1.20	31.31	51.98	1,496	1,542
18/04/2026	7.00	4.74	1.15	31.19	49.46	1,426	1,479
19/04/2026	6.44	3.98	1.11	30.89	51.52	971	1,051
20/04/2026	6.98	4.28	1.11	31.10	51.62	1,688	1,640
21/04/2026	7.16	5.49	1.13	31.04	50.69	1,593	1,542
22/04/2026	7.19	6.98	1.12	31.21	52.76	1,623	1,604
23/04/2026	6.98	11.08	1.05	31.44	46.96	1,608	1,585
24/04/2026	7.07	13.83	1.03	30.93	45.11	1,476	1,543
25/04/2026	7.00	12.73	1.01	30.84	38.91	1,080	1,003
26/04/2026	7.10	13.31	1.02	30.71	32.35	835	1,212
27/04/2026	7.12	9.19	0.99	30.32	31.52	1,077	862
28/04/2026	6.81	5.69	1.36	30.93	41.49	1,440	1,464

29/04/2026	6.70	2.90	0.90	31.34	42.51	1,199	1,200
30/04/2026	6.76	2.57	0.86	31.02	35.80	786	820
Giá trị trung bình Tháng	6.86	6.57	1.22	30.96	43.36	1,385.03	1,386.50
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG

GIÁM ĐỐC



LÊ VIỆT HÙNG