

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**THÔNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG THÁNG 05/2026 (TỪ NGÀY 01/05/2026 ĐẾN NGÀY 31/05/2026)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/05/2026	6.90	3.81	0.83	30.59	29.13	643	536
02/05/2026	6.86	10.38	0.79	30.36	30.26	1,091	1,145
03/05/2026	6.82	3.41	0.78	30.47	36.30	1,062	1,045
04/05/2026	6.80	4.00	0.75	31.17	35.61	1,917	1,380
05/05/2026	6.69	4.07	0.68	31.52	29.05	1,061	1,517
06/05/2026	7.75	9.14	3.16	31.55	27.33	848	1,120
07/05/2026	6.84	4.97	1.93	32.02	29.13	1,676	1,627
08/05/2026	6.87	4.41	1.96	32.11	20.00	1,826	1,875
09/05/2026	7.06	6.19	1.79	31.26	17.50	1,390	1,412
10/05/2026	6.79	7.31	1.63	31.33	18.81	1,216	1,386
11/05/2026	6.70	4.82	1.65	31.30	16.08	1,767	1,406
12/05/2026	7.33	8.53	1.70	31.51	8.62	1,545	1,660
13/05/2026	7.17	6.41	2.70	31.72	4.63	1,623	1,573
14/05/2026	6.78	10.20	0.27	31.97	8.93	1,464	1,620
15/05/2026	7.68	13.96	0.25	31.87	20.39	1,641	1,526
16/05/2026	7.30	2.93	0.29	31.74	11.28	1,519	1,561
17/05/2026	7.44	4.69	0.29	31.81	3.52	1,369	1,500
18/05/2026	7.16	5.97	0.34	31.57	9.24	1,244	1,395
19/05/2026	7.12	6.35	0.30	31.74	12.36	1,551	1,592
20/05/2026	7.12	10.38	0.28	31.86	21.36	1,394	1,531
21/05/2026	7.11	5.43	0.33	31.86	29.74	1,591	1,638
22/05/2026	7.10	8.20	0.26	32.19	37.26	1,625	1,478
23/05/2026	7.24	5.86	0.30	32.33	24.34	1,425	1,430
24/05/2026	7.23	12.38	0.33	32.74	14.01	1,361	1,305
25/05/2026	7.70	15.33	0.33	33.10	8.00	1,704	1,559
26/05/2026	7.79	8.93	0.25	32.02	9.95	1,402	1,377
27/05/2026	7.08	7.72	0.29	32.73	26.77	1,312	1,279

28/05/2026	7.41	9.04	0.31	32.12	20.19	1,661	1,570
29/05/2026	7.83	6.48	0.28	31.70	10.96	1,529	1,460
30/05/2026	7.77	0.40	0.46	30.02	14.89	1,509	1,459
31/05/2026	7.59	6.91	0.90	31.18	7.66	1,411	1,424
Giá trị trung bình Tháng	7.19	7.05	0.85	31.66	19.14	1,431.52	1,431.81
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG
GIÁM ĐỐC



LÊ VIỆT HÙNG