

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026

THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG THÁNG 06/2026 (TỪ NGÀY 01/06/2026 ĐẾN NGÀY 30/06/2026)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/06/2026	7.66	4.24	0.95	30.86	18.78	1,601	1,462
02/06/2026	7.29	4.58	1.16	30.60	11.84	1,606	1,523
03/06/2026	7.72	5.94	1.97	30.99	12.63	1,581	1,559
04/06/2026	7.79	3.78	2.05	31.03	34.42	1,639	1,579
05/06/2026	7.75	8.86	1.83	31.24	42.88	1,589	1,572
06/06/2026	7.72	3.70	1.39	31.39	48.94	1,634	1,498
07/06/2026	7.73	8.47	1.46	31.79	29.67	1,569	1,509
08/06/2026	7.38	6.08	1.43	32.04	26.50	1,615	1,572
09/06/2026	7.30	7.40	1.20	32.09	26.44	1,647	1,585
10/06/2026	7.27	6.39	1.08	32.04	25.33	1,454	1,429
11/06/2026	7.27	8.94	1.00	31.97	22.28	1,646	1,541
12/06/2026	7.34	4.56	0.99	31.93	29.25	1,738	1,657
13/06/2026	7.31	3.58	0.96	32.11	38.16	1,574	1,648
14/06/2026	7.49	3.22	0.88	31.65	40.07	1,620	1,466
15/06/2026	7.41	2.25	0.81	31.11	39.94	1,610	1,526
16/06/2026	7.22	7.80	0.72	31.53	28.74	1,532	1,467
17/06/2026	7.62	5.00	0.73	31.17	28.62	1,623	1,561
18/06/2026	7.87	6.49	0.67	31.89	35.45	1,563	1,476
19/06/2026	8.05	8.18	0.69	31.60	30.62	1,599	1,530
20/06/2026	7.54	6.66	0.65	31.72	27.65	1,476	1,524
21/06/2026	8.24	5.02	0.67	31.82	28.89	1,468	1,386
22/06/2026	8.02	2.29	0.69	32.03	33.25	1,623	1,541
23/06/2026	7.97	5.23	0.67	32.04	30.96	1,727	1,554
24/06/2026	7.91	3.02	0.65	31.89	30.55	1,546	1,507
25/06/2026	7.89	3.05	0.96	31.91	28.70	1,589	1,495
26/06/2026	8.38	3.26	1.18	31.80	32.02	1,621	1,580
27/06/2026	7.04	6.14	1.11	31.46	28.18	1,615	1,330

