


TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIỀN HÙNG THÁNG 08/2026 (TỪ NGÀY 01/08/2026 ĐẾN NGÀY 31/08/2026)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/08/2026	8.16	4.86	0.92	16.65	31.42	1,532	1,468
02/08/2026	8.21	4.69	0.40	21.25	31.63	1,547	1,485
03/08/2026	8.18	5.01	0.49	25.71	31.88	1,622	1,554
04/08/2026	8.20	10.29	0.20	31.68	31.73	1,564	1,511
05/08/2026	7.64	7.47	0.06	20.83	31.67	1,558	1,513
06/08/2026	7.23	7.39	0.04	19.26	31.50	1,667	1,609
07/08/2026	7.13	4.07	0.04	24.86	31.40	1,583	1,549
08/08/2026	7.03	5.08	0.05	24.80	31.34	1,597	1,561
09/08/2026	7.06	5.50	0.17	13.71	30.66	633	341
10/08/2026	7.37	9.80	0.73	17.50	31.04	1,587	762
11/08/2026	7.65	6.96	0.91	17.68	30.71	1,358	2,501
12/08/2026	7.49	8.27	0.67	15.34	30.81	1,496	1,286
13/08/2026	6.92	8.34	0.56	5.66	30.68	1,427	1,397
14/08/2026	7.17	10.30	0.57	6.36	31.19	1,582	1,515
15/08/2026	7.82	10.58	0.58	10.72	31.13	1,531	1,540
16/08/2026	7.93	9.41	0.56	14.19	31.19	1,556	1,505
17/08/2026	7.83	5.47	0.54	10.06	31.14	1,599	1,548
18/08/2026	7.90	8.17	0.50	10.68	30.94	1,487	1,470
19/08/2026	7.85	5.80	0.48	10.74	30.50	1,532	1,505
20/08/2026	7.65	6.25	0.47	13.06	30.44	1,576	1,528
21/08/2026	7.14	5.92	0.47	16.56	30.66	1,560	1,521
22/08/2026	6.70	5.87	0.48	15.94	30.95	1,569	1,520
23/08/2026	6.97	4.82	0.49	14.64	31.18	1,492	1,469
24/08/2026	7.48	6.08	0.47	15.99	31.29	1,586	1,538
25/08/2026	8.07	7.71	0.45	20.40	31.20	1,575	1,538
26/08/2026	7.86	5.73	0.46	25.24	31.17	1,579	1,558
27/08/2026	8.11	6.80	0.43	32.15	31.27	1,558	1,531
28/08/2026	8.18	7.58	0.42	33.29	31.30	1,568	1,542



29/08/2026	7.75	7.56	0.41	20.48	31.23	1,551	1,524
30/08/2026	7.98	6.43	0.38	25.67	31.12	1,575	1,523
31/08/2026	7.29	5.96	0.35	29.98	31.10	1,500	1,473
Giá trị trung bình Tháng	7.38	6.72	0.43	17.78	30.14	1,472.48	1,432.65
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0.9; Kf=1.0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG *Val*

GIÁM ĐỐC *Quê*



LÊ VIỆT HÙNG

