

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRÁC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG THÁNG 09/2026 (TỪ NGÀY 01/09/2026 ĐẾN NGÀY 30/09/2026)**

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng_Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/09/2026	7.00	5.08	0.30	30.93	27.87	1,325	1,302
02/09/2026	7.37	4.41	0.29	30.95	29.04	1,411	1,367
03/09/2026	7.86	3.64	0.26	31.17	31.75	2,162	1,532
04/09/2026	7.88	6.68	0.26	31.82	32.21	1,650	1,675
05/09/2026	8.17	5.32	0.25	31.46	26.21	1,794	1,492
06/09/2026	8.02	6.26	0.26	31.42	13.30	1,557	1,533
07/09/2026	7.35	6.86	0.27	31.60	21.51	1,702	1,528
08/09/2026	7.34	4.65	0.25	31.68	29.17	1,534	1,527
09/09/2026	7.08	4.17	0.23	31.45	13.87	1,500	1,441
10/09/2026	6.78	6.58	0.22	31.27	28.62	1,580	1,567
11/09/2026	6.74	3.39	0.23	30.89	30.53	1,599	1,532
12/09/2026	7.09	3.68	0.22	30.84	32.75	1,517	1,463
13/09/2026	6.95	3.23	0.22	30.88	35.93	1,463	1,423
14/09/2026	7.34	3.36	0.21	31.12	36.58	1,250	1,528
15/09/2026	7.41	3.94	0.21	31.25	38.85	1,557	1,531
16/09/2026	7.32	2.06	0.21	31.45	34.36	1,636	1,772
17/09/2026	7.50	2.75	0.20	31.22	36.20	1,606	1,572
18/09/2026	7.26	2.95	0.19	31.04	40.33	1,441	1,517
19/09/2026	7.46	3.59	0.18	30.88	43.86	1,559	1,483
20/09/2026	7.60	3.21	0.17	30.74	47.81	1,556	1,554
21/09/2026	7.51	2.20	0.15	30.67	51.54	1,419	1,484
22/09/2026	7.21	1.77	0.13	30.36	38.40	1,232	1,394
23/09/2026	7.03	3.95	0.14	30.55	22.90	1,513	1,544
24/09/2026	7.13	3.80	0.15	30.47	18.47	1,582	1,577
25/09/2026	7.15	4.07	0.15	30.59	22.35	1,603	1,548
26/09/2026	7.17	4.53	0.14	30.73	22.60	1,455	1,544
27/09/2026	7.53	3.66	0.15	30.22	25.99	1,266	1,205
28/09/2026	6.80	0.00	0.09	31.00	27.72	1,321	1,517

29/09/2026	6.84	9.42	0.15	31.17	23.60	1,582	1,487
30/09/2026	6.71	2.95	0.18	31.08	24.72	1,837	1,537
Giá trị trung bình Tháng	7.29	4.07	0.20	31.03	30.30	1,540.30	1,505.87
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	6 - 9	45 (mg/L)	4.5 (mg/L)	40 (°C)	67.5 (mg/L)	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là 3.000 (m3/ngày đêm)	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIỀN HÙNG



LÊ VIỆT HÙNG

