CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG
KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026

THỐNG KÊ SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG THÁNG 10/2026 (TỪ NGÀY 01/10/2026 ĐẾN NGÀY 31/10/2026)

Ngày	Giá trị trung bình pH	Giá trị trung bình TSS (mg/l)	Giá trị trung bình NH4 (mg/l)	Giá trị trung bình Nhiệt độ (°C)	Giá trị trung bình COD (mg/l)	Lưu lượng _Vào (m3/ngày)	Lưu lượng_Ra (m3/ngày)
01/10/2026	6.77	1.80	0.09	31.02	26.11	1,301	1,507
02/10/2026	6.76	2.44	0.09	30.96	28.82	1,497	1,505
03/10/2026	6.81	4.40	0.09	31.03	27.57	1,616	1,606
04/10/2026	6.72	1.78	0.09	31.08	24.61	1,586	1,555
05/10/2026	6.70	1.86	0.09	30.88	24.02	1,571	1,542
06/10/2026	6.76	1.92	0.09	30.68	25.36	1,556	1,555
07/10/2026	6.80	4.51	0.09	30.55	27.13	1,355	1,344
08/10/2026	6.83	5.12	0.09	29.92	27.06	1,643	1,451
09/10/2026	6.70	5.18	0.09	30.33	31.54	1,400	1,548
10/10/2026	6.69	5.22	0.10	30.76	33.71	1,677	1,501
11/10/2026	6.70	4.50	0.09	30.77	35.27	1,552	1,523
12/10/2026	6.65	6.60	0.09	31.06	37.04	1,285	1,485
13/10/2026	6.88	2.61	0.09	31.39	34.84	1,767	1,377
14/10/2026	6.87	1.42	0.09	31.60	36.55	1,198	1,418
15/10/2026	6.75	3.05	0.09	31.52	36.75	1,535	1,488
16/10/2026	6.79	3.12	0.09	31.32	36.88	1,643	1,481
17/10/2026	6.82	5.66	0.09	31.11	38.32	1,539	1,493
18/10/2026	6.97	2.55	0.09	30.67	39.99	1,372	1,542
19/10/2026	6.90	4.21	0.09	30.36	18.93	1,438	1,555
20/10/2026	6.84	7.89	0.09	30.23	7.88	1,567	1,112
21/10/2026	6.70	7.39	0.09	30.20	7.94	1,347	1,429
22/10/2026	6.67	7.13	0.09	30.30	12.35	1,684	1,451
23/10/2026	6.82	2.79	0.09	30.52	10.03	1,357	1,500
24/10/2026	6.90	7.30	0.09	30.73	13.28	2,138	1,890
25/10/2026	6.79	7.40	0.09	31.16	13.73	2,742	1,801
26/10/2026	6.86	4.47	0.09	31.16	13.92	570	1,487
27/10/2026	6.85	9.68	0.09	30.81	15.24	1,378	1,500

Được quét bằng CamScanner

28/10/2026	6.90	5.97	0.09	31.21	12.89	1,764	1,458
29/10/2026	6.85	6.33	0.09	31.33	16.91	1,457	1,493
30/10/2026	6.78	9.87	0.09	31.14	16.37	1,460	1,478
31/10/2026	6.73	12.94	0.09	30.84	6.25	1,043	1,502
Giá trị trung bình Tháng	**6.79**	**5.07**	**0.09**	**30.86**	**23.78**	**1,517.35**	**1,502.48**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,0	**6 - 9**	**45 (mg/L)**	**4.5 (mg/L)**	**40 (°C)**	**67.5 (mg/L)**	GPMT số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023, công suất cấp phép là **3.000 (m3/ngày đêm)**	

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N 0301102189 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN HÙNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 - TIẾN HÙNG TP. PHÚ MỸ T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ VIỆT HÙNG

Được quét bằng CamScanner